

ご意見・ご質問

受付日 平成30年12月11日

受付場所 河南図書館

蛍光灯が明るくなったり、暗くなったりするのはなぜですか。

回答

回答日 平成30年12月17日

ご質問ありがとうございます。
河南図書館の照明は、省エネの観点から、センサーが一定時間人を感知しないときに自動で減光を行う調光設備を設置しています。
また、センサーが人を感知しましたら照明を明るくします。
センサーの感知時間につきましては設定変更が可能ですので、気になるようでしたらお知らせください。

ご意見・ご質問

受付日 平成30年8月17日

受付場所 河南図書館

エアコンの温度が高いと思います。
奥の勉強をする所が、とても暑いです。

回答

回答日 平成30年8月22日

ご意見ありがとうございます。
エアコンの温度設定については、25～26度を基本設定温度とし運転していますが、日々の状況により温度調節しています。
利用されるみなさまが、暑すぎず寒すぎず快適に過ごしていただければよいのですが、閲覧席の方角やエアコンの送風口の向きなどにより、暑い・寒いのご意見をいただいております。
改善できる部分につきましては改善に努めますので、今後とも率直なご意見をお聞かせください。